



Siewierz, dnia 25 sierpnia 2010 r.

ZP.341-23/10

**Zapytania**  
**dot. przetargu nieograniczonego**

**na Budowę ścieżki rowerowej łączącej Zamek w Siewierzu ze zbiornikiem wodnym Kuźnica Wareżyńska w ramach realizacji projektu: Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych - POGORIA - Etap I - Gmina Siewierz**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednol. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm./ wyjaśniamy:

**Zapytanie nr 1:**

Zwracamy się o podanie szczegółowych danych oraz załączenie rysunków dotyczących:

1. Piktogramów
2. Stołów drewniano-metalowych
3. Ławek drewniano-stalowych
4. Stojaków na rowery
5. Koszy na śmieci
6. Tablicy informacyjnej
7. Toalet przenośnych

**Odpowiedź nr 1:**

Należy wycenić piktogramy - tabliczki rowerowe: R1 – szlak rowerowy krajowy, R1a - początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego, R1b - zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego.

Należy wycenić stoły stalowo-drewniane o wymiarach 70x200 cm, ławki stalowo-drewniane o wymiarach 40x200 cm, stojaki rowerowe stalowe 8-stanowiskowe, wszystkie montowane na stałe w fundamencie, o solidnej konstrukcji odpornej na urazy mechaniczne. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Ławki i stoły powinny nawiązywać wyglądem i kolorystyką do istniejącej małej architektury na placu przy Zamku w Siewierzu. W celu prawidłowej wyceny elementów małej architektury zaleca się wizję w terenie.

Kosze na śmieci należy przewidzieć o pojemności minimum 50 litrów z blachy o grubości co najmniej 1,5 mm, z daszkiem, malowane farbami proszkowymi, montowane na słupku w fundamencie, otwierane i opróżniane za pomocą klucza i poprzez pochylenie pojemnika.

Należy wycenić tablice informacyjne o wymiarach 120x300 cm, z płyty OSB, z daszkiem, montowane na czterech słupkach stalowych w fundamencie. Treść tablic zamieszczona na płytach z PCV (tekst, grafika, mapa) do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Toalety przenośne powinny być wykonane z tworzyw sztucznych, posiadać konstrukcję odporną na uderzenia, podłogę przeciwpoślizgową. W wyposażeniu powinien znajdować się wieszak na kurtkę, pisuar z odprowadzeniem do zbiornika, dozownik na papier lub ręczniki, zbiornik na fekalia o pojemności co najmniej 250 l, wentylacja zbiornika oraz zamek ze wskaźnikiem wolne/zajęte.

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Banaś

Kopia aa